

Soliehagen

2024

Hus	Tilgjengelighet fra
1	Torsdag 8.feb etter ferdig i hus 7
2	Torsdag 8.feb etter ferdig i hus 7
3	Torsdag 8.feb etter ferdig i hus 7
4	Torsdag 8.februar kl 0800
5+6	Torsdag 8.februar kl 1030
7	Torsdag 8.februar kl 1330

Hus	Seksjon	Adresse	Varme/ sanitær	Slukke	Røykvarsler	Avvik	Status avvik
Hus 1	snr 1	Soliehagen 1	ok	ok	ok		
	snr 2	Soliehagen 3	ok	ok	ok		
	snr 3	Soliehagen 5	ok	ok	ok		
	snr 4	Soliehagen 7	ok	ok	ok		
	snr 5	Soliehagen 9	ok	ok	ok		
	snr 6	Soliehagen 2	ok	ok	ok	Panel til NIBE fungerer ikke, har prøvd programvareoppdatering	
	snr 7	Soliehagen 4	-	-	-	Ingen tilkomst	utføres på nytt
Hus 2	snr 8	Soliehagen 6	ok	ok	ok		
	snr 9	Soliehagen 8	ok	ok	ok		
	snr 10	Soliehagen 10	ok	ok	ok		
	snr 11	Soliehagen 21	ok	ok	ok		
	snr 12	Soliehagen 23	ok	ok	ok		
	snr 13	Soliehagen 25	ok	ok	ok		
	snr 14	Soliehagen 27	ok	ok	ok		
	snr 15	Soliehagen 22	ok	ok	ok		
Hus 3	snr 16	Soliehagen 24	ok	ok	ok		
	snr 17	Soliehagen 26	ok	ok	ok		
	snr 18	Soliehagen 28	ok	ok	ok		
	snr 19	Soliehagen 35	ok	ok	ok		
	snr 20	Soliehagen 37	ok	ok	ok		
	snr 21	Soliehagen 39	ok	ok	ok		
	snr 22	Soliehagen 41	-	-	-	Ingen tilkomst	utføres på nytt
	snr 23	Soliehagen 43	ok	ok	ok		
Hus 4	snr 24	Soliehagen 36	ok	ok	ok		
	snr 25	Soliehagen 38	ok	ok	ok		
	snr 26	Soliehagen 40	ok	ok	ok		
	snr 27	Soliehagen 42	ok	ok	ok		
	snr 28	Soliehagen 44	ok	ok	ok		
	snr 29	Soliehagen 45	ok	ok	ok		
	snr 30	Soliehagen 47	avvik	ok	ok	Tett sluk i teknisk nisje, ble ordnet u/service. Huseier må sjekke teknisk rom for evt vannskade da det lå vann u/parkett i teknisk rom.	Sendt egen e-post til huseier med sjekkliste og info
	snr 31	Soliehagen 49	ok	ok	ok		
	snr 32	Soliehagen 51	ok	ok	ok		
	snr 33	Soliehagen 53	ok	ok	avvik	Røykvarsler er defekt, ikke mulig å teste	

	snr 34	Soliehagen 46	ok	ok	ok	
	snr 35	Soliehagen 48	ok	ok	ok	
	snr 36	Soliehagen 50	ok	ok	ok	
	snr 37	Soliehagen 52	ok	ok	ok	
	snr 38	Soliehagen 54	ok	ok	ok	
Hus 5	snr 39	Soliehagen 55	ok	avvik	ok	Flow switch slår ikke ut ved test'
	snr 40	Soliehagen 57	ok	ok	ok	
	snr 41	Soliehagen 59	ok	ok	ok	
	snr 42	Soliehagen 56	ok	ok	ok	
	snr 43	Soliehagen 58	ok	ok	ok	
	snr 44	Soliehagen 60	avvik	ok	ok	Ulyd i tilluftsvifte ventiasjon, mulig den må byttes.
Hus 6	snr 45	Soliehagen 29	-	-	-	Ingen tilkomst utføres på nytt
	snr 46	Soliehagen 31	ok	ok	ok	
	snr 47	Soliehagen 33	ok	ok	ok	
	snr 48	Soliehagen 30	ok	ok	ok	
	snr 49	Soliehagen 32	ok	ok	ok	
	snr 50	Soliehagen 34	ok	ok	ok	
Hus 7	snr 51	Soliehagen 11	ok	ok	ok	
	snr 52	Soliehagen 13	ok	ok	ok	
	snr 53	Soliehagen 15	ok	ok	ok	
	snr 54	Soliehagen 17	ok	ok	ok	
	snr 55	Soliehagen 19	ok	ok	ok	
	snr 56	Soliehagen 12	ok	ok	ok	
	snr 57	Soliehagen 14	-	-	-	feil på digitalt skjema utføres på nytt
	snr 58	Soliehagen 16	-	-	-	feil på digitalt skjema utføres på nytt
	snr 59	Soliehagen 18	ok	ok	ok	
	snr 60	Soliehagen 20	ok	ok	ok	